

अग्निशमन व आणीबाणी सेवा

ई.मेल-npvavatmal@gmail.com

Phone no-07232-244265,244285

जा.क्र./नपय/अग्नि/115/2021

दिनांक- 19/01/2021

अग्निशमन नुतनिकरण प्रमाणपत्र

प्रति,

यवतमाळ पब्लीक स्कुल,
दर्डा नगर,वडगाव रोड,यवतमाळ.

संदर्भ:- १.आपला अर्ज प्राप्त दिनांक- ११/०१/२०२१ नुसार.


२.पोना कॉर्पोरेशन (लायसन्स एजन्सी) यांचे रिपोर्ट दिनांक-११/०१/२०२१ नुसार

०००

प्रमाणीत करण्यात येते कि, यवतमाळ पब्लीक स्कुल,दर्डा नगर,वडगाव रोड, यवतमाळ. या शैक्षणिक इमारतीमध्ये महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम, २००६ व नियम २००९ या अधिनियमा अंतर्गत अग्निसुरक्षा उपाययोजना बाबत तपासणी करण्यात आली.तापसणीमध्ये संबंधीत ठिकाणी उपलब्ध असलेल्या अग्निसुरक्षा उपाययोजना कार्यान्वित आढळल्या.याबाबत लायसन्स अभिकरण PONA CORPORATION, MUMBAI [Lic.No.-MFS/LA-RF-388/RD-346/RP-81] यांनी पुरवठा केलेले फॉर्म 'B' व REPORT अन्वये खालील नमुद केलेल्या अटी व शर्तीवर अग्निशमन नुतनिकरण प्रमाणपत्र देण्यात येत आहे.

- A] आगी विषयी कोणत्याही संबंधीत धोका किंवा अपघात होऊ नये याची खबरदारी घ्यावी. कोणतीही आपत्कालीन घटना घडल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी आपली राहिल.
- B] संबंधीत ठिकाणी खालीलप्रमाणे आग प्रतिबंधक उपाययोजना सुरक्षेच्या दृष्टीने करण्यात आलेल्या आहेत.
1. FIRE EXTINGUISHERS ABC 06 kg = 08 no.
 2. FIRE EXTINGUISHERS DCP 09 kg = 01 no.
 3. FIRE EXTINGUISHERS DCP 05 kg = 02 no.
 4. FIRE EXTINGUISHERS WATER TYPE 09 LTR = 03 no.
 5. FIRE EXTINGUISHERS ABC 05 kg = 02 no.
 6. FIRE EXTINGUISHERS CO2 - 4.5 kg = 02 no.
 7. FIRE HOSE REEL = Provided.
- C] संबंधीत ठिकाणी पाण्याची उपलब्धता ठेवण्याची जबाबदारी आपणावर राहिल.
- D] सर्व विद्युत उपकरणे तपासुन घ्यावीत.विद्युत उपकरणांचा निष्काळजीपणे वापर करू नये.
- E] संबंधीत शैक्षणिक इमारतीमध्ये काम करणारे व्यक्ती/कर्मचारी यांना आग विझविणे तसेच अग्निशमन उपकरण/यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती देण्यात यावी.त्यासाठी वेळोवेळी सराव घेण्यात यावा.
- F] आपल्या इमारती/परिसरामध्ये ज्वलनशील पदार्थांचा साठा करू नये.
- G] सदरहू ठिकाणी सुरक्षेच्या दृष्टीने आपत्कालीन प्रसंगी तात्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दुरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना/पोलीस/अग्निशमन इ.ठळक अक्षरात सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
- H] आपत्कालीन प्रसंगी धुरातुन रांगत मार्गक्रमण करावे.तसेच ओल्या कपड्याचे आवरण नाकावर ठेवून आगीपासुन बचाव करावा.
- I] कागदपत्रे,कपाटे,रॅक्स व इतर ज्वलनशील पदार्थ इ. विद्युत स्विच बोर्डाला चिकटून ठेऊ नयेत.
- J] अग्निशमन यंत्रणेची/उपकरणांची केव्हीही तपासणी करणे व तपासणीत अग्निशमन यंत्रणा/उपकरणे कार्यान्वीत आढळली नसल्यास सदरहू प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखुन ठेवत आहे. तसेच वेळोवेळी अग्निशमन विभागास अग्निसुरक्षा उपाययोजनांच्या तपासणीसाठी सहकार्य करावे.
- K] महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ अन्वये वर्षातुन दोनदा जानेवारी व जुलै महिन्यामध्ये अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत व कार्यान्वित असल्याबाबतची तपासणी करून 'ब' प्रमाणपत्र लायसन्स अभिकरण/एजन्सी कडुन घेवुन अग्निशमन विभागाकडे सादर करावे.

उपरोक्त प्रमाणपत्र हे दि. 18 जानेवारी 2022 पर्यंत वैध राहिल.



Kelga
अग्निशमन अधिकारी
अग्निशमन व आणीबाणी सेवा
नगर परिषद, यवतमाळ